

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00079/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025242

Закрытое Акционерное Общество «ЛАДА-ФЛЕКТ». Место нахождения и место осуществления деятельности: 445000, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная д.110. ОГРН: 1036300991066. Телефон: (8482) 75-88-66. Адрес электронной почты: info@lada-flakt.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое Акционерное Общество «ЛАДА-ФЛЕКТ». Место нахождения и место осуществления деятельности: 445000, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная д.110. Телефон: (8482) 75-88-66. Адрес электронной почты: info@lada-flakt.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы осевые туннельные реверсивные «АКСИПАЛ» типа FTDA-REV, изготовленные по ТУ 4861-010-21207024-2004 в редакциях № 1, 2, 3.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 28.25.20.111

Серийный выпуск

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости вентилятора осевого туннельного реверсивного «АКСИПАЛ» типа FTDA-REV составляет 2,0 часа (120 минут) при температуре 300 °С по ГОСТ Р 53302-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К0096 от 06.03.2019г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8590-АО от 18.02.2019 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

18.03.2019

по

17.03.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия