



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00469/21

Серия **RU** № **0328854**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ЛАДА-ФЛЕКТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 445038, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Вокзальная, дом 110. Основной государственный регистрационный номер: 1036300991066. Телефон: +78482758866. Адрес электронной почты: info@lada-flakt.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ЛАДА-ФЛЕКТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 445038, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Вокзальная, дом 110. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445038, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Вокзальная, дом 110. Основной государственный регистрационный номер: 1036300991066.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы вытяжные, функционирующие в системах противодымной вентиляции, осевые туннельные «АКСИПАЛ» типов FTDT, FTDT-REV, типоразмерного ряда от 3,55 до 28, выпускаемые в соответствии с ТУ 4861-010-21207024-2004 с изм.№ 1, 2, 3 «ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ «АКСИПАЛ» ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПОЖАРЕ, ТИПА FTDT И ИХ МОДИФИКАЦИИ».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-645/07.2021 от 26.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 624-СС/06-2021 от 28.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N 1). Фактический предел огнестойкости вентиляторов - 2 часа при температуре 600°С. Условия хранения: по группе Ж1 ГОСТ 15150, при этом должна быть обеспечена защита от повреждения упаковочной пленки от соударений и механических повреждений вентиляторов. Гарантийный срок хранения - 24 месяца при проведении Покупателем переконсервации. Гарантийный срок хранения продлевается до 36 месяцев от даты поставки каждой единицы. Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отправки с завода-изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.08.2021 **ПО** 12.08.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Греский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Флагова Александра Викторовна
(Ф.И.О.)