

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.00731

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0013663

Закрытое Акционерное Общество «ЛАДА-ФЛЕКТ». ОГРН: 1036300991066. Место нахождения: 445000, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная д.110. Фактический адрес: 445000, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная д.110. Телефон: (8482) 75-88-66. Факс: (8482) 75-88-38. Адрес электронной почты: info@lada-flakt.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Закрытое Акционерное Общество «ЛАДА-ФЛЕКТ». Место нахождения: 445000, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная д.110. Фактический адрес: 445000, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная д.110. Телефон: (8482) 75-88-66. Факс: (8482) 75-88-38. Адрес электронной почты: info@lada-flakt.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Клапан противопожарный универсальный КПУ-ЛФ-А, изготовленный по ТУ 4863-001-21207024-2007.

код ОК 005 (ОКП), 486331

Серийный выпуск

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Предел огнестойкости по ГОСТ Р 53301-2013 при установке в проёме ограждающей конструкции в режимах: нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI 120, нормально закрытого противопожарного клапана - EI 120, дымового клапана - E 120.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: №№ 2/К1092-ФЗ, 2/К1093-ФЗ от 15.11.2016 г., Испытательный центр «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. Схема сертификации 5с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), рег. № РОСС RU.СМ08.К00039 от 13.04.2016г., Орган по сертификации систем менеджмента САМАРА, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области», № РОСС RU.04ТЦРО.СМ08, Россия, 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 134.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.11.2016 по 14.11.2021



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*Handwritten signature of A.I. Mal'tsev*

подпись

А.И. Мальцев

инициалы, фамилия

*Handwritten signature of G.S. Gabrielyan*

подпись

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия